

## ALLEGATO 6

### TABELLA EX ART. 69

<b>Consumo idrico attribuito agli insediamenti scaricanti acque reflue in zone prive di servizio acquedotto :</b>	
Abitazione	60/mc anno per ogni componente nucleo familiare
Albergo senza ristorante	150 lt/ giorno per posto letto
Albergo con ristorante	200 lt/giorno per posto letto
Ristorante	25 lt/giorno per mq. di superficie
Bar	30 lt/giorno per mq. di superficie
Impianti sportivi, scuole, insediamenti commerciali	2.000 lt/giorno
Lavanderie artigianali	700 lt/ giorno per macchina
Autolavaggio	3.000 lt/ giorno
Panifici, laboratori di pasticceria, carrozzerie e officine	70 lt/giorno per addetto
Uffici pubblici e privati	30 lt/giorno per persona
Attività artigianali e/o piccole industrie	40 lt/giorno per addetto